



Pozzetto d'ispezione acque chiare

Forazza per raccolta acque piovane

Pozzetto d'ispezione acque scure

Fossa Biologica

Pozzetto d'ispezione calate

Linea acque chiare

Linea acque scure

Fognatura comunale

Vasca di raccolta acqua piovana  
Capacità 15000 l - Dim. 4,00x2,50x1,50 m

**Recupero dell'acqua piovana:**

Art. 9, comma 5, Legge Regionale n° 17/2008  
Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:  
a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;  
b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

**Superficie copertura = 4920,72 mq > 100 mq**  
**Superficie verde = 984,24 mq > 200 mq**

Art. 9, comma 7, Legge Regionale n° 17/2008  
In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

30 x 4920,72 = 147621,60 l  
30 x 984,24 = 29527,20 l

29527,20 < 147621,60 e 29527,20 > 9000,00

La vasca dovrà assicurare una capacità minima di 29527,20 litri.  
Sarà perciò installata una vasca da 15000,00 litri su ognuna delle due linee per la raccolta delle acque piovane.

Scatolificio Gasperini S.p.A.

Città di Castello  
Zona Ind.le Nord, Via G. di Vittorio

Realizzazione edificio polifunzionale

Planimetria scarichi

Set 20141:200Onofri Ing. MarcoHF-04-012Planimetria scarichi.dwg

REGIONE DELLA PROVINCIA  
Stazione A  
n° 4419  
MARIO ONOFRI  
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
SETTORE INNOVATIVO

Studio Associato  
Onofri  
Onofri Ing. Marco  
Giuliani Geom. Fabrizio

UFFICIO SEDE AMMINISTRATIVA  
VIA S. CROCE 17  
06012 Città di Castello  
FABRIZIO GIULIANI

stonofri@yahoo.itP.I. 03051190548