DISTINTA ATTREZZATURE DI SICUREZZA E PRESSIONE

ITEM	DESCRIZIONE
BTR	Bitermostato di regolazione
GC	Sistema automatico di caricamento con by-pass
PI	Manometro per acqua
PI G	Manometro per gas con rubinetto a pulsante
PSH	Pressostato di sicurezza
PSHL	Pressostato di minima
PSV	Valvola di sicurezza con tronco di scarico
SC	Sonda caldaia
ST	Sonda di temperatura
TC	Termometro pannello di comando caldaia
TI	Termometro
TL	Termostato di limite
TS	Termostato di regolazione
TSH	Termostato di sicurezza

DISTINTA ATTREZZATURE

ITEM	DESCRIZIONE
ACS	Serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria capacità 1500 lt
BG	Bruciatore modulante di gas metano alla pressione di 40 mbar
BV	Valvola di intercettazione a sfera
BVG	Valvola di intercettazione a sfera per gas
CV	Valvola di ritegno
FV	Valvola di intercettazione a farfalla tipo LUG
GA	Giunto antivibrante per gas
NN	Rubinetto portamanometro a 3 vie conforme I.S.P.E.S.L.
REX	Generatore di calore modulare mod. REXDUAL 150 F, portata termica 157 kW
SP	Scambiatore di calore a piastre spezionabili potenza 1360 kW
TN	Tubo ammortizzatore per nanometro
VE	Vaso di espansione
VIC	Valvola di intercettazione del combustibile
VS	Valvola automatica di sfogo aria
WPI	Pompa di impianto
WPR	Pompa anticondensa
WPS	Pompa di rilancio tra accumulo e scambiatore

Pos.	Descrizione e Caratteristiche Tecniche
A	FILTRO autopulente ad elica brevettato marca EUROACQUE mod. GIGANT 2"
B	ADDOLCITORE automatico doppio corpo a scambio di ioni marca EUROACQUE mod. DA/1/V500
C	DEBATTERIZZATORE a raggi UVA con corpo in acciaio inox AISI 304, marca EUROACQUE modello EUROS 80/3 LCD/R ø 2"
⋈	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Consorzio Installatori Termo Idraulici ed Affini

CIIFA

Servizi di Ingegneria
Via Udine, 3 - 43122 Parma (PR)
Tel. 0521-776633 - Fax 0521-783329
e-mail: studio@ciifa.it

Timbro e Firma

Proprietà:	ASSISI SALUMI S.R.L.	Data:	23/09/2012
Oggetto:	EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO Via A.Canini, 10 - Loc. Torchiagina (PG)	Commessa:	**12036**
Progetto:	IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI	Tav. n°:	**M002**
Titolo:	SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO LAVAGGIO SALUMI	Rev.:	0
Committente:	S.T.S. S.R.L. Via Don Attilio Mori, 2 - Santa Maria del Piano (PR)	Disegn.:	R.A.
		Scala:	/

Questo disegno sarà nostro convenso sotto non pub essere copiato ne riprodotto ne comunicato a terzi persona ed a dite usuvenne. (LEGGI VEDIATI SUI DIRITTI D'AUTORE)

		Disegn.	Data
		Appr.	

All.37