



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 78074

Alla Ditta

ACM CENTRALCARTA SRL

Segnalazione Certificata n. 3834 del 07.03.2013, relativa all'attività n. 2 deposito di carta individuate nella categoria C al punto 34.2.C/34.2.C dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Fossato di Vico Via della Cartiera n. 11/13 Visita tecnica di controllo.

VISTO

- il progetto approvato con nota prot. 9317 del 20.06.2011;
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 27.02.2014.

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Reperto stoccaggio carta 1.500 Bobine di carta pressata da 25 q.li cad. -
Reperto pressa 150.000 kg. di carta sfusa -

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- Attività protetta da impianto rilevazione fumi -
- N. 6 pulsanti manuali di allarme incendio -
- N. 16 camini di evacuazione s.a. -
- N. 6 Idranti UNI 45 completi di tubazioni e lancia -
- N. 1 Attacco autopompa VV.F. UNI 70 -
- N.13 Estintori a polvere da kg. 6 -
- N. 3 estintori carrellati a polvere da kg. 50 -

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 07.03.2018

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n° 183.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Ing. MAURIZIO COLIZZIGI)

Perugia, lì 06.03.2014

P.D. COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Stefano MARSELLA)
(Dott. Ing. Maurizio COLIZZIGI)