

Numero aggregato	4902753
Numero Edificio	1
Posizione nell'aggregato	Isolato
Superficie (mq)	101
Numero Piani	2
Volume (mc)	606
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Volte-Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D4